

Załącznik nr 2

Do OPZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN/12/2017

Tabela nr 1 - Agregaty i rozdzielnice

Nr obiektu	Nazwa Obiektu	Agregat 200kVA/szt.	Agregat 100 kVA/szt.	Agregat 80kVA/szt.	Agregat 60 kVA/szt.	Agregat 40 kVA/szt.	Agregat 10 kVA/szt.	Rozdzielnia Typu 1*** (R3) [szt.]	Rozdzielnia Typu 2*** (R4) [szt.]	Rozdzielnia Typu 3*** (R3) [szt.]	Rozdzielnia Typu 4*** (R3) [szt.]
1	Aeroklub Wrocławski Lotnisko Szymanów						2[2.1, 2.2]				
2	Wybrzeże starej Odry	1[1.2]*	1[1.1]**						4		
3	WKK Sport Center	2[6.1, 6.2]**				2[6.3, 6.4]			1	2	
4	Kompleks hotelowo - rekreacyjny GEM	2[5.1, 5.2]**				1[6.3]				2	
8	Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Pola Marsowe										1
9	Kompleks Boisk AWF na Polach Marsowych			1[8.1]		1[8.2]A			1		2
11	Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu/Park Szczytnicki			1[7.1]					2		
17	Plac Nowy Targ	1[3.2]	1[3.3]						2		
20	MCS Stadion Sportowy Olawka				1[4.1]	1[4.2]			1		
16	Orbita baseny zewnętrzne		1[9.1]			1[9.2] A			1		
	magazyn centralny							3			
	suma	6	3	2	1	6	2	3	12	4	3

gdzie

A - ZSE awaryjny

*[x,y] - rozlokowanie agregatów według załącznika nr 1 do OPZ

** - ZSE z przewidywanym czasem pracy 24 godziny na dobę

rozdzielnica elektryczna typ 1	gniazdo CEE 3 fazy 32A 1 szt. gniazdo jednofazowe 16A (CEE/RIM/PIN) 6 szt.
rozdzielnica elektryczna typ 2	gniazdo CEE 3 fazy 63a 1 szt. gniazdo CEE 3 fazy 32A 2 szt. gniazdo 1 fazowe 16A (CEE/RIM/PIN) 6 szt.
rozdzielnica elektryczna typ 3	gniazdo CEE 3 fazy 125A 1 szt. gniazdo CEE 3 fazy 63A 2 szt. gniazdo CEE 3 fazy 32A 4 szt.
rozdzielnica elektryczna typ 4, połączenie przez bezpieczniki mocy typu BM	gniazdo CEE 3 fazy 63A 1 szt. gniazdo CEE 3 fazy 32A 2 szt.